

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo: OU-KS-OSZP-2021/012416

Košice, dňa 29.09.2021

O Z N Á M E N I E

o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „**Dobudovanie kanalizácie a vody pre MRK v obci Olšovany**“ podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

v e r e j n o u v y h l á š k o u .

Na základe žiadosti **obce Olšovany, zastúpenej starostom, Olšovany 35, 044 19 Ruskov, podanej dňa 07.09.2021** na Okresnom úrade Košice-okolie, OSŽP bolo Okresným úradom Košice-okolie dňa 29.09.2021 vydané vodoprávne povolenie č. OU-KS-OSZP-2021/012416-005 na uskutočnenie vodnej stavby „**Dobudovanie kanalizácie a vody pre MRK v obci Olšovany**“.

Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby pozostávajúcej z týchto stavebných objektov:

PS 04 - Čerpacia stanica č. 4 - technologická časť
PS 041 - Telemetria čerpacej stanice č. 4
SO 01/2 - Rozšírenie kanalizácie (pre MRK)
SO 10 - Čerpacia stanica č. 4 - stavebná časť
SO 11 - NN el. prípojka k čerpacej stanici
SO 111 - NN elektrická prípojka
SO 112 - Odberné elektrické zariadenie
SO 06/2 - Kanalizačné prípojky (pre MRK)
SO 010/1 - Vodovod (pre MRK)

V obci Olšovany je vybudovaná časť gravitačnej kanalizácie PVC DN 250 dĺžky 1200 m. Splaškové vody sú prečerpávané čerpacou stanicou cez výtlač Olšovany z rúr HDPE 100 DN/ID 80 mm v dĺžke 428 m do zberača z obce Ďurkov vedeného do ČOV Ruskov.

Vodovod sa vybuduje len pre MRK a v budúcnosti sa napojí na vodovodný systém obce Olšovany, ktorý je len v príprave. Rozšírenie kanalizácie bude riešené gravitačnou kanalizáciou do projektovanej ČS. Čerpacou stanicou sa cez výtlačné potrubie splaškové vody prečerpajú do jestvujúcej kanalizácie.



OKRESNÝ
ÚRAD
KOŠICE-OKOLIE

Telefón

+421/55/60 04 127

Fax

+421/55/63 25 983

E-mail

oszp.ks@minv.sk

Internet

<http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie>

IČO

00151866

Množstvo potreby vody:

- priemerná denná potreba vody je vypočítaná na $Q_{24} = 0,16$ l/s

PS 04 - Čerpacia stanica č. 4 - technologická časť

ČS bude slúžiť na prečerpávanie splaškov z MRK v priemernom množstve 0,16 l/s. Na prečerpávanie je navrhnuté zabudovanie 2 ks ponorných čerpadiel, z ktorého jedno bude slúžiť ako rezerva. Na vtoku bude osadený záchytný kôš osadený na vodiacich tyčiach.

PS041 - Telemetria čerpacej stanice č. 4

V rámci telemetrie je riešené dispečerské a miestne riadenie čerpacej stanice a prenos údajov do dispečingu.

SO 01/2 - Rozšírenie kanalizácie (pre MRK)

V rámci tohto objektu bude vybudovaná:

- gravitačná kanalizácia z PVC rúr SN 8, DN 300 v dĺžke 816,20 m,
- výtlač (tlaková kanalizácia) z rúr HDPE PE 100, SDR 17, PN 10, DN/OD 63x3,8 v dĺžke 163,80 m.

SO 10 - Čerpacia stanica č. 4 - stavebná časť

Čerpacia stanica je navrhovaná z prefabrikovaného dna s nadstavcami priemeru 2000 mm. Na povrchu bude osadená železobetónová doska hr. 220 mm so štvorcovým otvorom pre osadenie poklopu kompozitu rozmerov 600 x 600 mm pre potreby manipulácie so záchytným košom a obdĺžnikovým otvorom pre osadenie poklopu rozmerov 600 x 900 mm pre osadenie čerpadiel.

SO 11 - NN el. prípojka k čerpacej stanici a SO 111 - NN elektrická prípojka

Je navrhnutá z jestvujúceho vzdušného distribučného NN rozvodu VSD a.s. v obci Olšovany káblom typu AYKY-J 4x25 mm (z jestvujúceho podporného stĺpa cez prípojkovú skrinku do rozvádzača merania).

SO 112 - Odberné elektrické zariadenie

Prívod z rozvádzača RE do rozvádzača ČS RCS je navrhnutý káblom AYKY-J 4 x 16 mm² dĺžky 50 m, ktorý bude uložený vo výkope.

SO 06/2 - Kanalizačné prípojky (pre MRK)

V rámci objektu sa vybuduje 22 ks kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID 150 mm o celkovej dĺžke 55 m. Prípojky sa napoja pomocou odbočiek 300/150 mm a ukončia kontrolnou šachtou DN/ID 400 mm.

SO 010/1 - Vodovod (pre MRK)

V rámci stavby sa zrealizuje vodovodné potrubie z rúr HDPE PE 100-SDR 17, PN 10 DN 90 v dĺžke 760 m.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu s rozhodnutím č. OU-KS-OSZP - 2021/012416-005 zo dňa 29.09.2021. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, Hroncova 13, Košice.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na tunajší úrad.

Príloha:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby č. OU-KS-OSZP-2021/012416-005 zo dňa 29.09.2021

Doručí sa:

1. Obec Olšovany, zastúpená starostom

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis: